

Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski

SME

## PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ

zgodnie z art.5 zarządzenia z dnia 21 listopada 2002 ze zmianą

Ważność 5 lat licząc od 8 lipca 2004

**Nr 11770-04**

Materiał dostarczony przez: TEXDECOR

2, RUE DE HEM

59780 WILLEMS

Oznaczenie handlowe: Winyl na papierze 300-4000 g/m<sup>2</sup>

Opis: Pokrycie ścienne naklejane na trzech typowych suportach (wełna-cement M0 6mm,

kartonowa płyta gipsowa M1 12,5 mm oraz płyta M1 wiórowa (paździerzowa) 16mm)

Pokrycie PCV Plastisol (od 200 g/m<sup>2</sup> do 340 g/m<sup>2</sup> zgodnie z wymogiem) na podkładzie

papierowym (około 100 g/m<sup>2</sup>)

Grubość: pomiędzy 45 um i 55 um

Masa powierzchniowa: wygląd fakturowy (bambus) – 400 g/m<sup>2</sup>, wygląd gładki (blacha) 300 g/m<sup>2</sup>

Prezentowana kolorystyka: różna

Rodzaj badań: Próba za pomocą promieni

Klasyfikacja: (na każdym suporcie M0 nieizolowanym – M1

( na kartonowej płycie gipsowej M1 - M1

( na płycie M1 wiórowej - M2

Ważność dla mas powierzchniowych zawartych pomiędzy 300 g/m<sup>2</sup> a 440 g/m<sup>2</sup>

Ważność klasyfikacji (aneks 22): a priori bez ograniczeń

Wzięto pod uwagę wyniki badań opisane w raporcie badań załączonych nr 11770-04 z 8 lipca 2004

Niniejszy protokół potwierdza jedynie charakterystyki próbki poddanej badaniu i nie ocenia charakterystyk podobnych wyrobów. Nie jest więc świadectwem produktu w świetle artykułu L115-27 Kodeksu Konsumenta i ustawy z 3 czerwca 1994 r.

Bouchet, dnia 8 lipca 2004